

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

305/2011/EU szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

**ENICOM tűz- és vagyonvédelmi kommunikátor**

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

**Riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

**VILLBAU Biztonságtechnika Kft.****1182 Budapest, Üllői út 611.****Tel: +36 1 2975125, Fax: +36 1 2942928****web: www.villbau.com, e-mail: [mail@villbau.com](mailto:mail@villbau.com)**

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)

**1-es rendszer (305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.2. szakasz)**

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozatot

**AZ ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Notified Body Number: 1415 számon bejelentett szerv, Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma, 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2018/K számon akkreditált vizsgálólaboratórium a termék EN54-21:2006 szerinti Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványa**

**1415-CPR-110-(C-3/2022)****vizsgálati jegyzőkönyve alapján adta ki.**

7. A nyilatkozat szerinti teljesítménye

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Átviteli idő             | D4 < 10 s    | <b>EN 54-21:2006</b>        |
| Legnagyobb átviteli idő  | M4 < 20 s    |                             |
| Jelentési idő            | T5 < 90 s    |                             |
| Működési megbízhatóság   | A4 > 99.8%   |                             |
| Helyettesítési biztonság | S0           |                             |
| Információ biztonság     | I0           |                             |

8. A műszaki dokumentáció azonosító jele: CT-M449K-23946-2021 (C-3/2022)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletének megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2022.09.16.

**VILLBAU Kft. 5.**  
**BIZTONSÁGTECHNIKA**  
**1182. Bp., Üllői út 611.**  
**Adósz.: 13194693-2-43**

VASS DÁNIEL  
ügyvezető