

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 305/2011 EU rendelet alapján (Építési Termékek Szabályozása, CPR)

- Termék megnevezése, egyedi azonosítója:**
VBIP PRO (VBIP-G)
- Típus, termékcsalád, sorozat vagy bármely más, azonosításra szolgáló elem (art.11(4))**
VBIP PRO (VBIP-G) IP/GPRS Communicator
- Az építési termék felhasználási területe, a harmonizált technikai specifikációnak megfelelően, a gyártó szándéka szerint:**
Riasztási és hibainformációk átvitelére szolgáló berendezés, épületekben és azok körül telepített érzékelő és riasztórendszerek részeként.
- A gyártó neve és címe (art.11(5))**
VILLBAU Biztonságtechnika Kft.
1182 Budapest, Üllői út 611.
Tel: +36 1 2975125, Fax: +36 1 2942928
- Hivatalos képviselő, a 12(2) cikkelyben felsoroltak szerinti jogkörrel, amennyiben van nem releváns**
- Az építési termék tulajdonságainak állandóságnak minőségbiztosítási rendszere**
System 1, (Annex V, point 1.2 of EU Directive No. 305/2011/EU issued on 9.3.2011)
- A teljesítmény nyilatkozat alapjául szolgáló harmonizált szabványokat érintő dokumentumok:**
Trezor Test S.r.o., Certification Body Number: 3025, Na Vrsku 67, 250 67 Klecany, a Cseh Akkreditációs Intézet által 559/2017 számon akkreditált laboratórium által, azEN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50136-2:2013, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012, EN 50131-6:2008, EN 50130-5 ed.2 alapján TT-302/2018 szám alatt kibocsátott megfelelőségi tanúsítvány szolgál jelen teljesítmény nyilatkozat alapjául.


8. Deklarált teljesítmény

Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Átviteli idő	DP4, SP5 < 10 s	EN 50136-1:2012 EN 50136-2:2013 EN 50130-5 ed.2 EN 54-21:2006
Maximális átviteli idő	M4 < 30 s	
Jelentési idő	T5 < 90 s	
Működés megbízhatósága	A4 > 99.8%	
Helyettesítési biztonság	NPD / S2	
Információ-biztonság	NPD / I0	
Hőállóság	Environmental Class II	
Vibrációtűrés	Environmental Class II	
Páraállóság	Environmental Class II	

- Az 1 és 2 pontokban azonosított termék teljesítménye teljességgel megfelel a 8 pontban szereplőknek, Jelen teljesítmény nyilatkozatot a 4 pontban szereplő gyártó kizárólagos felelőséggel állította ki**

Budapest, 2018.08.14.

VILLBAU Kft. 1.
BIZTONSÁGTECHNIKA
1182. Bp., Üllői út 611.
Adósz.: 13194693-2-43



Kiss Péter
Ügyvezető

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A **VILLBAU Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Kft.** (1182. Budapest, Üllői út 611.), mint a termékek gyártója és forgalmazója, teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy az alábbi termékek:

VBIP-PRO GPRS/GSM kommunikátor
VBIP-PRO-3G HSPA/UMTS kommunikátor

megfelelnek a következő irányelveknek:

2014/30/EU Elektromágneses kompatibilitás
2014/53/EU Rádiós Berendezések direktíva
2011/65/EU RoHS2 direktíva

A fent nevezett termékek ezen EU direktívák követelményeinek a következő szabványok alapján felelnek meg:

EN 55011:2009+A1:2012 RF emissziós szabvány
EN 50130-4:2011 **Elektromágneses immunitás.**
EN 50130-5:ed.2 Környezeti osztály: Class II
EN 50131-1:2006+A1:2008 behatolásjelző rendszerek
EN 50131-3:2009 Biztonsági besorolás – Grade 3
EN 50136-1:2012 Átviteli teljesítmény SP5, DP4

A fenti deklaráció az alábbi jegyzőkönyvek alapján került kiállításra:

Organization: T-Network Kft., Reg.Nr. 01-09-366996
Report Nr. EMC-140521/1

Organization: Abegu a.s., L1184
Report Nr. P/18/01/51 EMC

Organization: TESTALARM Praha Ltd.
Report Nr. 6345 9354, TAP-24/2018

Ezúton tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termékek tervezése és gyártása során a fenti szabványok és specifikációk ide vonatkozó részeinek megfelelően jártunk el. Az eszközök teljesítik a direktívákban meghatározott alapvető követelményeket, amennyiben a gyártó utasítása szerint telepítik és használják azokat.

Az ezen nyilatkozatot alátámasztó technikai dokumentáció a gyártó fenti címén elérhető az illetékes hatóságok számára. A termékek **CE** megfelelőségi jelöléssel vannak ellátva. A berendezéseken történő bármilyen, a VILLBAU Kft. írásbeli engedélye nélkül végrehajtott változtatás, vagy nem rendeltetésszerű használat a jelen nyilatkozatot semmissé teszi.

Budapest, 2018. augusztus 14.


Kiss Péter
a VILLBAU Kft. képviselőjében





TREZOR TEST s. r. o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFICATION BODY No. 3025
ACCREDITED BY
THE CZECH ACCREDITATION INSTITUTE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registration number: TT- 333/2018

for

VILLBAU Security Ltd.
Üllői út 611, H-1182 Budapest, Hungary

PRODUCT
(identification): Monitoring receiver
type Enigma IP2
Producer: VILLBAU Security Ltd.
Üllői út 611, H-1182 Budapest, Hungary
CZ-CPA 27.90.11

CLASSIFICATION
(of the product): The product in accordance with the certification scheme 1a EN ISO/IEC
17067:2013
and in conformity with requirements of
EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50136-2:2013,
EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012, EN 50131-6:2008

Security Grade 3, Environmental Class I SP5 (GPRS, LAN) a DP4

The certificate is issued on the basis of the certification report no. CE 71/2018 its within the accreditation according to the certificate no. 234/2018 of 10 May 2018 issued by the Czech Accreditation Institute.

Chairman of the Certification board
CO No. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ



Deputy chairman of the Certification board
CO No. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Date of issue: 09. 08. 2018

Date effective: 09. 08. 2018
Valid till: 09. 08. 2021

This certificate can be used and duplicated only unchanged and with all enclosures.